

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

Controlorganisatie erkend door het ministerie



VZW

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR. : *11010115*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : *Soef 95*

EIGENAAR : *Belys*

Adres : *Kiersmakers*

OPDRACHTGEVER : *10 km*

Adres : *10 km*

INSTALLATEUR : *10 km*

Adres : *10 km*

BTW of IK :

STROOMLEVERANCIER: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : *27/11/2009* Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens : (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voortopting - Verzwaring : Type der lokalen : *Wohnung*

Begin werken : Fundering ~~voor~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning *230* V Bescherming van de aansluiting *A*

Voedingskabel hoofdbord : *4* X *20* mm² Alg. schakelaar : type *off 40A*

Type van de aardelektrode : lus - ~~beren~~-~~pennen~~-~~horizontale geleider~~ Schema : TT

Aantal borden : *1* ; Aantal eindstroombanen : *35* ; RA : *20* Ohm; RI tot *20* MOhm

BESCHRIJVING :

Laagspanningsinstallatie

(zie schema's)

VOOR ONTVANGST
IVEMA - ELKSTRABEL
Koff. Elisabethlei 38
2300 TURNHOUT

Vastgestelde inbreuken en/of nota's :

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET	GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdieler	naam:
	handtekening:

Plichten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders : Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de éénraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *27/11/2009* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaak vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

M. Kiersmakers

De directeur,