


# Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Rozenberg 150 bus 102, 2400 Mol

appartement

identificatiecode: 13025-G-2016\_34041/EP14760/B836/D01/SD003

## Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m<sup>2</sup> jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

### Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 25-08-2020

Handtekening:

GERT VANDEN BOER

X-ECO  
EP14760

Dit certificaat is geldig tot en met 1 april 2029.

## Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

### E-peil

⊗ Het E-peil voldoet niet.



Eis  
E50

BEN  
E30

### Andere eisen

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ Niet alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:</li> <li>✓ Vloeren</li> <li>✓ Muren</li> <li>✓ Vensters</li> <li>⊗ Dak</li> <li>⊗ Andere constructiedelen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Het K-peil (K28) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .</li> <li>✓ Het risico op oververhitting is beperkt .</li> <li>✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.</li> <li>✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.</li> <li>✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .</li> </ul> |
|--|--|

### Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	17/05/2016
Datum einde van de werken	01/04/2019
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	5.674
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m <sup>2</sup> jaar))	89
Beschermd volume (m <sup>3</sup> )	187
Verliesoppervlakte (m <sup>2</sup> )	69
Bruto vloeroppervlakte (m <sup>2</sup> )	58
Infiltratiedebiet (m <sup>3</sup> /(h m <sup>2</sup> ))	5,63
Gemiddelde U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K))	0,41
CO <sub>2</sub> -emissie (kg/jaar)	1.462
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20273136 / 20273231

#### Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar [woningpas.vlaanderen.be](http://woningpas.vlaanderen.be) om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op [www.energiesparen.be/BEN](http://www.energiesparen.be/BEN).

#### Gegevens verslaggever:

GERT VANDEN BOER  
X-ECO  
Burgemeester Hendrickxstraat 25,  
3971 Heppen  
EP14760 | 0847664984

#### Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).